

6. COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE
COMPETENT AUTHORITY. (Renewal under Process)

जापांक 86 / 187-17

कार्यालय:- अधिष्ठान अग्निशामालय पदाधिकारी, बरही, हजारीबाग ।

दिनांक 01 मई 2019

सेवा में ,

व्यवस्थापक :- D.A.V.पब्लिक स्कूल G.T. रोड बरही हजारीबाग ।

विषय :- अग्निशामक उपकरणों की जाँच एवं जाँच प्रमाण पत्र का प्रेषण ।

महाशय ,

उपर्युक्त विषय के आलोक में कहना है कि आपके अनुरोध पर आपके D.A.V.पब्लिक स्कूल G.T. रोड बरही , हजारीबाग में लगे अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था एवं अग्निशामक यंत्रों की जाँच की गई , जाँच के क्रम में उपलब्ध (ABC) 07 अदद अग्निशामक यंत्र पाया गया जिसकी स्थिति ठीक एवं संतोषजनक स्थिति में पाया गया।

अतः अनापति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाती है:-

1. अग्निशामक उपकरणों का संसाधन भलि-भांति अपने ऑपरेटरों द्वारा कराया जायगा।
2. किसी भी उपकरण के खाली होने पर उसे अविलम्ब रिफिल करा दी जाए।
3. सभी अग्निशामक उपकरण अपने निर्धारित स्थान पर टंगे हुए रहेंगे ।
4. रिफिल को निर्धारित अवधि पर आवश्यक ही जाँच करा ली जाए ।
5. वर्ष में एक बार इसे कार्यालय द्वारा उपरोक्त व्यवस्थाओं की जाँच आवश्यक ही करा ली जाए ।
6. किसी प्रकार की अनियमितता पर आपके अनापति प्रमाण पत्र रद्द कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

01/5/2019

अधिष्ठान अग्निशाम पदाधिकारी

अधिष्ठान अग्निशाम पदाधिकारी

बरही हजारीबाग