



कार्यालय जिला अग्निशाम पदाधिकारी, औरंगाबाद।

पत्रांक: 01.....दिनांक: 10-1-2020

जिला अग्निशाम पदाधिकारी

सम्पर्क नं०-9473191910

E-mail Id-H.G.aur.bih.@gmail.com

औरंगाबाद -9204145620

दाउदनगर -9534848213

प्रेषक,

अग्निशामालय पदाधिकारी
औरंगाबाद (बिहार)।

सेवा में,

D.A.V Public School, Aurangabad, Bihar

संकेत:- महानिदेशक सह महासमादेष्टा का कार्यालय गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ बिहार, पटना का ज्ञापांक 45/सी0 दिनांक 20.05.2019

विषय:- अग्नि सुरक्षा तथा अग्निशामक यंत्र का जाँच प्रतिवेदन तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त सांकेतिक विषय के सम्बन्ध में कहना हे कि अग्निशामालय पदाधिकारी औरंगाबाद द्वारा आपके भवन में रखे अग्निशामक यंत्रों की जाँच की गयी। जाँचों परान्त सभी अग्निशामक यंत्र चालू एवं कियाशिल पाया गया जो निर्धारित अवधि 10.1.20 तक के लिए सही है। अग्निशामक वाहन को आपके भवन/प्रष्ठान/संस्थान तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है।

अतएव उपरोक्त जाँच के आधार पर आपको निम्न शर्तों के अधीन जाँच प्रतिवेदन/ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

1. व्यवस्थापक राष्ट्रीय भवन संहिता 2005/2016 के गाईड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
2. संधारण के दौरान अग्निशामक यंत्रों में आने वाली खराबी की सारी जवाबदेही व्यवस्थापक पर होगी।
3. व्यवस्थापक वर्ष में दो बार Mock Exit Drill का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. व्यवस्थापक वर्ष में दो बार इस कार्यालय ये अग्निशामक यंत्रों एवं व्यवस्था की जाँच आवश्यक करा कर प्रमाण-पत्र लेना सुनिश्चित करेंगे।
5. बिहार fire sefty Act 2014 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
6. बिहार भवन संहिता 2014 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त शर्तों का अनुपालन दृढता पूर्वक करेंगे। निर्देश की अवहेलना अथवा शिथिलता की स्थिति में निर्गत जाँच प्रतिवेदन/अनापत्ति प्रमाण स्वतः निरस्त माना जाएगा।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

पंजाबगिरि
10-1-2020

अग्निशामालय पदाधिकारी

औरंगाबाद
अग्निशामालय पदाधिकारी
औरंगाबाद.

- प्रतिलिपि:- (1) राज्य अग्निशाम पदाधिकारी बिहार, पटना को कृप्या सूचनार्थ।
(2) जिला पदाधिकारी औरंगाबाद को कृप्या सूचनार्थ।
(3) पुलिस अधिक्षक औरंगाबाद को कृप्या सूचनार्थ।
(4) जिला अग्निशाम पदाधिकारी औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।


PRINCIPAL
D.A.V Public School
Dyanand Vihar, Aurangabad
Bihar- 824101


MANAGER
D.A.V PUBLIC SCHOOL
AURANGABAD

पंजाबगिरि
10-1-2020
अग्निशामालय पदाधिकारी
औरंगाबाद
अग्निशामालय पदाधिकारी
औरंगाबाद.